

SCHEMA DE MONTAGE

048327MPC2N4 - PANNEAU MP DUAL PH-RX

- 1 Injection du pH et du chlore
- 2 Chambre d'analyse - raccordement sonde ph
- 3 Chambre d'analyse - raccordement sonde Redox
- 4 Point d'aspiration de l'eau pour analyse
- 5 A Point de refoulement (chambre d'analyse conseillée). Raccord sur la canalisation d'aspiration de la pompe de filtration, pour une meilleure circulation de l'eau.
- 5 B Point de retour facultatif (dans l'éventualité où le point 5a n'est pas réalisable)
- 6 Prise de terre pour courants électriques vagabonds (prise en option, fortement conseillée)
- 7 Bidon de pH ou chlore, avec sonde de niveau (permet l'arrêt de la pompe si le bidon est épuisé)
- 8 Alimentation 230 Vac

